



Autorizovaná osoba MDV SR reg. č. SK02

**LIGNOTESTING, a.s.**

Certifikační orgán certifikující výrobky

Technická 5, 821 04 Bratislava 2

IČO: 35 745 924



## SK OSVĚDČENÍ o stálosti vlastností základních charakteristik stavebního výrobku

### SK02 – ZSV – 0528

V souladu se zákonem č. 133/2013 Sb. o stavebních výrobcích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek

**Dveře rámové ze dřeva, vnitřní, dvoukřídlové s tloušťkou křídla 42 mm, s výplní sklo, otevíravé, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubní ze dřeva, s rozměrem průchozího otvoru (1 600 x 1 970) mm, s požární odolností E 30-C0, El<sub>2</sub> 30-C0, osazeny ve stěně MRS 04 s horními a bočními díly**

**parametry výrobku:** podle STN EN 14351-2: 2019 - průchozí výška (1 970 mm), nebezpeční látky – emise formaldehydu (0,03 mg/m<sup>3</sup>), podle STN EN 16034: 2015 - požární odolnost (E 30, El<sub>2</sub> 30), samozavírání (C), trvanlivost samozavírání: odolnost proti degradaci (třída 0)

**účel použití ve stavbě:** na použití jako dveře s požární odolností do průchozích stavebních otvorů ve vnitřních prostorách budov

Výrobek lze použít v stavbě pouze za podmínek uvedených ve Vyhlášce MV SR č. 478/2008 Sb. o vlastnostech, konkrétních podmínkách provozování a zabezpečení pravidelné kontroly požárního uzávěru a v dokumentu „Protokol o klasifikaci požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2:2016 č. LTI-002-22-FC-01-S“ z 12.05.2022, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Uvedený na trh pod jménem nebo ochrannou známkou

**Kvarčák s.r.o.**

IČO: 093 90 464

**Osvobození 223, 747 57 Slavkov, Česká republika**

a vyrobený ve výrobním závodě

**Jozef Červenec – Stolárstvo**

**Malá Bytča 160, 014 01 Bytča**

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti výrobcem deklarovaných vlastností základních charakteristik stavebního výrobku (dále jen "posuzování vlastností") a vlastností uvedených v slovenských technických normách

**STN EN 14351-2: 2019 a STN EN 16034: 2015**

podle systému posuzování vlastností I pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

***stálost vlastností stavebního výrobku.***

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 12. srpna 2022 a zůstává v platnosti, dokud se slovenské technické normy, stavební výrobek, postupy posuzování vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba na certifikaci výrobků nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

V Bratislavě, 12. srpna 2022



Ing. Tatiana Fačková  
vedoucí autorizované osoby SK02

131154

LTI/80 CERNEM I/04  
strana 1-1